

Usinger Trinkwasser

Kernstadt Usingen



		Grenzwerte nach Trinkwasser- verordnung
Chemische Parameter		
Ammonium [mg/l]	< 0,04	0,5
Calcium [mg/l]	44,0	
Chlorid [mg/l]	19,9	250
Eisen [mg/l]	< 0,01	0,2
Härtebereich	mittel	weich, mittel, hart
Härtegrad [°deutsche Härte]	11,3	
Kalium [mg/l]	2,4	
Magnesium [mg/l]	22,2	
Mangan [mg/l]	< 0,005	0,05
Natrium [mg/l]	12,7	200
Nitrat [mg/l]	11,9	50
Nitrit [mg/l]	< 0,02	0,5
ph-Wert bei 20 °C	7,89	6,5 – 9,5
Sulfat [mg/l]	16	250

Stand: Dezember 2024