

Usinger Trinkwasser



Wilhelmsdorf



		Grenzwerte nach Trinkwasser- verordnung
Chemische Parameter		
Ammonium [mg/l]	< 0,04	0,5
Calcium [mg/l]	29,1	
Chlorid [mg/l]	12,1	250
Eisen [mg/l]	0,07	0,2
Härtebereich	weich	weich, mittel, hart
Härtegrad [°deutsche Härte]	5,38	
Kalium [mg/l]	0,9	
Magnesium [mg/l]	8,38	
Mangan [mg/l]	< 0,005	0,05
Natrium [mg/l]	9,8	200
Nitrat [mg/l]	13,8	50
Nitrit [mg/l]	< 0,02	0,5
ph-Wert bei 20 °C	7,82	6,5 – 9,5
Sulfat [mg/l]	8	250

Stand: Dezember 2018